


«ԷԿՈՈՐԴՏԵԽՆԱԽՇԻՆ» ՍՊԸ

ООО "ЭКОПРОМТЕХПРОС"



"ECOINDUSTRYTECHPROB" LTD

375010, Երևան, Վարդանանց 7 . 375010, Ереван, Давидашен, 3 участок, дом 17 кв 11 Apt 11 build 17 Davidashen 3 District., Yerevan, 375010
tel. моб. 093 524 006 010 36-46-60

N° 15
" 21 " 10 , 2020 թ

Կոյուղագծի կառուցում 1400զձ.մԹաիրովի Վ. Մանիկոնյան փողոցից
մինչև Փարաքարի Արարատյան փողոց օրեկտի
ինժեներա-երկրաբանական եզրակացություն

Համաձայն մշակված նախագծի կոյուղագծի ողեգծի տեղամասերում նախատեսված էր
V կարգի գրունտի մշակում ձեռքով 130.0մ³ ծավալով: Շինարարական կազմակերպության,
տեխնիկական և հեղինակային հսկիչների ներկայացուցիչների հետ 17.10.2020-ին օրեկտի
շինարարության ընթացքը դիտարկելիս №52 հորից մինչև №48 հորը ընկած տեղամասում
185.0մ երկարությամբ մինչև 1.0մ խորության վրա, խրամուղու միջին 0.6մ լայնությամբ
հայտնաբերվել է տուֆի սալ: Տուֆե սալի մշակված ծավալը որոշվում է կատարողական
փաստաթղթերով:

Տուֆի սալի մշակումը կատարվել է հետահար մուրճով:



Բ. Եսկոյան